

Valorile **maxime** ale indicilor de izolare la zgomot de impact pentru planșee:

| Nr. crt. | Elemente despărțitoare de construcție între: | | Valorile maxime ale indicelui L'_n - dB |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Unitatea funcțională | Spațiile alăturate așezate deasupra unității funcționale | |
| 1 | Clădiri de locuit – orice încăpere dintr-un apartament | încăperi din apartamentele adiacente | 62 |
| | | coridoare, holuri comune, casa scării, alte spații similare | 58 |
| | | uscătorii, spălătorii, spații de depozitare | 62 |
| | | săli de cinematograf, teatru și altele similare | nu se admit |
| 2 | Hoteluri, cămine, case de oaspeți – camere de locuit | încăperi similare | 62 |
| | | coridoare, holuri, casa scării și spații similare | 58 |
| | | uscătorii, spălătorii, spații depozitare, centrale de instalații | nu se admit |
| | | săli de întruniri, conferințe, cinematografe | nu se admit |
| 3 | Spitale, policlinici, dispensare – saloane cu 1-2 paturi | saloane adiacente | 65 |
| | | coridoare, birouri de administrație | 58 |
| | | alte spații | nu se admit |
| | – saloane cu peste 3 paturi și saloane de terapie intensivă | saloane adiacente | 65 |
| | | cabinete de consultații | 62 |
| | | cabinete de stomatologie | 62 |
| | | săli de operație și anexe ale acestora | 62 |
| | | coridoare, birouri de administrație | 58 |
| | | amfiteatre, săli de conferințe | 58 |
| | | alte spații | nu se admit |
| | – săli de operație și anexe ale acestora; cabinete de consultații | saloane adiacente | 62 |
| | | cabinete de consultații | 62 |
| | | cabinete de stomatologie | 62 |
| | | coridoare, birouri de administrație | 58 |
| | | amfiteatre, săli de conferințe | 58 |
| | | alte spații | nu se admit |
| 4 | Școli – săli de clasă, cancelarii | săli de clasă adiacente | 65 |
| | | săli de festivități | 58 |
| | | săli de sport | nu se admit |
| | – săli de muzică | săli de muzică | 58 |
| | | săli de sport | nu se admit |
| | – biblioteci | săli de clasă adiacente | 58 |
| | | săli de muzică, spații de circulație | 58 |
| | | săli de sport | nu se admit |
| 5 | Grădinițe de copii, creșe – dormitoare | dormitoare adiacente | 65 |
| | | săli de clasă | 58 |
| | | birouri de administrație, cabinete medicale | 62 |
| | – săli de clasă, birouri de administrație | săli de clasă | 62 |
| 6 | Clădiri de birouri – birouri cu activitate intelectuală | încăperi similare, birouri de lucru cu publicul | 65 |
| | | coridoare, casa scării, holuri comune și altele similare | 62 |
| | | centrale telefonice, birouri de dactilografieri | nu se admit |
| | – birouri de lucru cu publicul | încăperi similare | 68 |
| | | coridoare, casa scării, holuri comune și altele similare | 65 |
| 7 | Biblioteci – săli de lectură | centrale telefonice, birouri de dactilografieri | 65 |
| | | săli de lectură similare | 68 |
| | | cabinete individuale | 68 |
| | | încăperi pentru eliberarea cărților, sala cataloagelor, expo | 68 |
| | | sala de conferințe | 58 |
| | | birouri | 62 |

| Nr. crt. | Elemente despărțitoare de construcție între: | | Valorile maxime ale indicelui L'_n - dB |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Unitatea funcțională | Spațiile alăturate așezate deasupra unității funcționale | |
| | | foyer | 62 |
| | | depozite | spații intermediare |
| | – cabinete individuale de lucru | similare | 68 |
| | | săli de lectură | 65 |
| | | încăperi pt. eliberarea cărților, sala cataloagelor, expoziții | 65 |
| | | sala de conferințe | 58 |
| | | birouri | 62 |
| | | foyer | 62 |
| | | depozite | spații intermediare |
| | – încăperi pentru eliberarea cărților, sala cataloagelor, expoziții | încăperi similare | 68 |
| | | săli de lectură comune | 68 |
| | | sala de conferințe | 65 |
| | | birouri | 68 |
| | | foyer | 68 |
| | | depozite | 68 |
| | – sala de conferințe | birouri | 62 |
| | | depozite | spații intermediare |
| 8 | Clădiri pentru activități culturale și de divertisment – sală de spectacole | sală de gimnastică, sală de repetiții | spații intermediare |
| | | birouri și alte spații tehnico-administrative | 62 |
| | | depozite, ateliere | spații intermediare |
| | | | |
| | – sală de gimnastică | sală de spectacole, sală de repetiții | spații intermediare |
| | | sală de șah | 68 |
| | | birouri și alte spații tehnico-administrative | 68 |
| | | foyer, holuri | 68 |
| | | depozite, ateliere | 68 |
| | – sală de repetiții | sală de spectacole, sală de gimnastică | spații intermediare |
| | | sală de șah | 68 |
| | | birouri și alte spații tehnico-administrative | 62 |
| | | foyer, holuri | 62 |
| | | depozite, ateliere | spații intermediare |
| | – sală de șah | sală de spectacole | 62 |
| | | sală de gimnastică | 62 |
| | | sală de repetiții | 62 |
| | | birouri și alte spații tehnico-administrative | 68 |
| | | foyer, holuri | 62 |
| | | depozite, ateliere | spații intermediare |
| | – birouri și alte spații tehnico-administrative | sală de spectacole | 68 |
| | | sală de gimnastică | 62 |
| | | sală de repetiții | 62 |
| | | sală de șah | 62 |
| | | foyer, holuri | 68 |